

INWERTEROWA POMPA CIEPŁA TYPU PLUG-IN

Podłączenie elektryczne pompy ciepła DHPi MONOTEC 8 jest niezwykle proste i szybkie.

1. Połączenie hydromodułu z pompą ciepła za pomocą przewodu sieciowego zakończonych wtykami.
2. Podłączenie hydromodułu do sieci.



Wyszczególnienie	j.m.	DHPi MONOTEC 8
Moc grzewcza przy A7/W35	kW	3,3
COP przy A7/W35	-	5,5
Moc grzewcza przy A2/W35	kW	3,2
COP przy A2/W35	-	4,53
Moc grzewcza przy A-7/W35	kW	5,11
COP przy A-7/W35	-	3,02
Klasa efektywności energetycznej W35	-	A+++
Klasa efektywności energetycznej W55	-	A++
Moc grzewcza ogrzewacza dodatkowego	kW	6,0
Minimalna / maksymalna temperatura obiegu CO/ CWU	°C	+10 / +75
Maksymalne ciśnienie obiegu CO/CWU	bar	2,5
Ciśnienie próby obiegu CO/CWU	bar	2,2
Czynnik chłodniczy	-	R290 (propan)
Masa czynnika chłodniczego	kg	1,1
Maksymalne ciśnienie obiegu czynnika chłodniczego	bar	32
Ciśnienie próby czynnika chłodniczego	bar	17
Minimalna / maksymalna temperatura obiegu czynnika chłodniczego	°C	-35 / +110
Rodzaj sprężarki	-	Copeland Scroll
Minimalna / maksymalna temperatura otoczenia	°C	-25 / +35
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz / w pomieszczeniu ¹	dB(A)	42,7/36
Napięcie zasilania pompy ciepła	V/Hz	230V/50Hz + N + PE
Zabezpieczenie prądowe pompy ciepła i sterownika	A	C 20A
Wymiary jednostki zewnętrznej: szerokość x głębokość x wysokość	mm	1080x535x880
Króćce przyłączeniowe obiegu grzewczego jednostki zewnętrznej	-	1"
Minimalna średnica rury przyłączeniowej		DN 25
Wilgotność otoczenia	%	30-90
Maksymalna wysokość (n.m.p.) montażu	m	2000 m n.p.m.
Maksymalna wydajność wentylatora	m ³ /h	3400
Nominalny przepływ wody grzewczej A7/W35 ΔT=8K	l/h	1000
Klasa ochrony IP	-	IP 24

¹ pomiar hałasu zgodnie z normą PN-EN 12102-1:2022-12

